
广环投清新环保能源有限公司
(雷州市生活垃圾焚烧发电厂)
2022 年自行监测年度报告

监测日期: 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

报告日期: 2023 年 02 月 14 日

1、2022 年自行监测结果统计

2022 年自行监测结果统计见表 1。

表 1 2022 年自行监测结果统计

| 基础信息 | | | | | |
|------------|--------------|----------------------|----------|------|-------|
| 全年生产天数：342 | | | 监测天数：342 | | |
| 自行监测结果 | | | | | |
| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
| 废气 | #1 焚烧炉 出口 | 一氧化碳 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 二氧化硫 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 氮氧化物 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 颗粒物 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 氯化氢 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 汞及其化合物 | 9 | 均达标 | -- |
| | | 镉、铊及其化合物 | 9 | 均达标 | -- |
| | | 锑、砷、铅、钴、铬、铜、锰、镍及其化合物 | 9 | 均达标 | -- |
| | | 二噁英类 | 2 | 均达标 | -- |
| | #2 焚烧炉 出口 | 一氧化碳 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 二氧化硫 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 氮氧化物 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 颗粒物 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 氯化氢 | 在线自动监测 | 均达标 | -- |
| | | 汞及其化合物 | 10 | 均达标 | -- |
| | | 镉、铊及其化合物 | 10 | 均达标 | -- |
| | | 锑、砷、铅、钴、铬、铜、锰、镍及其化合物 | 10 | 均达标 | -- |
| | | 二噁英类 | 2 | 均达标 | -- |

基础信息

全年生产天数：342

监测天数：342

自行监测结果

| 类型 | 监测点位 | 监测因子 | 全年监测次数 | 达标次数 | 最大超标值 |
|-------|-------|--------------------------------|--------|------|-------|
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 臭气浓度 | 4 | 均达标 | -- |
| 厂界噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 4 | 均达标 | -- |
| 飞灰固化块 | 飞灰固化间 | 含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒 | 342 | 均达标 | -- |
| 炉渣 | 渣坑 | 检出毒性、热灼减率 | 37 | 均达标 | -- |

备注：#1 炉停炉时间段：2022 年 1 月 1 日-2 月 8 日、2022 年 4 月 23 日-5 月 11 日、2022 年 7 月 2 日-8 月 20 日；#2 炉停炉时间段：2022 年 1 月 1 日-1 月 16 日、2022 年 3 月 25 日-4 月 30 日、2022 年 5 月 11 日-7 月 2 日。

广环投清新环保能源有限公司

2023 年 02 月 14 日



